



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 6207 от 28 апреля 2023 г

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

передвижная
(стационарная, передвижная)

электролаборатория Общество с ограниченной ответственностью

«Новый век-Инжиниринг»

(наименование предприятия, адрес, ИНН)

Московская область, г. Нарофоминск, ул. Профсоюзная, д. 37А, офис 403, 404.
ИНН-5030084582.

зарегистрирована в Центральном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением до 1 кВ

**Перечень разрешенных видов испытаний
и (или) измерений:**


1. Проведение испытаний и измерений параметров электроустановок и сооружений, их частей и элементов в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта и конкретно работ:
 - визуальный осмотр;
 - измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов;
 - измерение удельного сопротивления грунта;
 - проверка устройств молниезащиты;
 - проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки;
 - измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ;
 - измерение сопротивления петли «фаза-нуль» и токов к.з.;
 - проверка фазировки РУ и их присоединений;
 - испытание измерительных трансформаторов тока;
 - проверка срабатывания автоматических выключателей и УЗО;
 - проверка устройств АВР;
 - измерение напряжения прикосновения и шага;

- испытание электродвигателей переменного тока.

Свидетельство выдано на основании требований "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н, и акта комиссии № 521 от 28.04.2023, назначенной приказом Центрального управления Ростехнадзора «О создании регистрационных комиссий по проверке готовности электроизмерительных лабораторий» от 05.08.2022 № ПР-210-449-о.

Срок действия свидетельства установлен до «29» апреля 2026 года.

Заместитель руководителя



А.А. Учеваткин



М.П.